



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ВОЛГОДОНСКОМУ РАЙОНУ

Почтовый адрес: ул. Строительная, 4, ст. Романовская, Волгодонской район, Ростовская область, 347350,
тел., факс (86394) 7-02-52 E-mail: 49gpn_rnd@mail.ru

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

Ст. Романовская

(место составления акта)

«01» марта 2021 г.

(дата составления акта)

13 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1

По адресу: Ростовская область, Волгодонской район, х. Потапов, ул. Комсомольская, 45, на основании распоряжения (приказа) № 1 от «26» января 2021 г. главного государственного инспектора Волгодонского района по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Цыганкова М.Л., проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения: Потаповская средняя общеобразовательная школа, по адресу: Волгодонской район, х. Потапов, ул. Комсомольская, 45

(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

01.02.2021 с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

12.02.2021 с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

01.03.2021 с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня, 6 час. 0 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):

27.02.2021 в «11» ч. «00» мин. директор МБОУ: Потаповская СОШ Михайлевская С.Н.

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилия инициалы, подпись, дата, время)

Михайлевская

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – начальник отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Цыганков Михаил Леонидович, государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – дознаватель отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Скакунов Анатолий Сергеевич. эксперты не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ: Потаповская СОШ Михайлевская Светлана Николаевна, заместитель директора по АХЧ Великородная В.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

1. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, здание котельной не оборудовано пожарным щитом. Правила противопожарного режима в РФ п. 410. Лицо допустившее нарушение - заместитель директора по АХЧ Великородная В.П.

2. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, не все двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, а также двери эвакуационных выходов, оборудованы устройствами для самозакрывания. Правила противопожарного режима в РФ п. 24; ФЗ-123, ст. 88 ; п. 4.4.11 Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020 Свод правил..."). Лицо допустившее нарушение - заместитель директора по АХЧ Великородная В.П.

3. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, «Инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях и помещениях МБОУ: Потаповская СОШ и на прилегающих к ним территориях», утвержденная приказом №481 от 30.12.2020 года – не соответствует предъявляемым требованиям пожарной безопасности, а именно:

- в разделе 2.1. «Содержание территории» отсутствует запрет на курение, п. 11;
- в разделе 2.1. «Содержание территории» не указан порядок выжигания сухой травянистой растительности, п. 63;
- в разделе 2.1. «Содержание территории» не определен порядок уборки территории от травы, а также покос травы, п. 67;
- в разделе 2.1. «Содержание территории» не отражен запрет на использование для стоянки автомобилей на территории организации площадки для пожарной техники, включая разворотные,

предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты, а также запрет на перекрытие проездов п. 71;

- в разделе 2.2. «Содержание зданий, сооружений и помещений» отсутствует раздел о порядке организации отдыха детей и их оздоровления, п. 7;

- в разделе 2.2. «Содержание зданий, сооружений и помещений» не отражена периодичность практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также других лиц, находящихся в здании п. 9;

- в разделе 2.2. «Содержание зданий, сооружений и помещений» не указан запрет на проведение изменений объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

- в разделе 2.2. «Содержание зданий, сооружений и помещений» не указаны требования к транспарантам и баннерам размещаемым на фасадах здания, п. 33;

- в разделе 2.2. «Содержание зданий, сооружений и помещений» не отражен порядок содержания помещений в образовательных организациях, предусмотренный п.88-92 Правил противопожарного режима;

- в разделе 2.2. «Содержание зданий, сооружений и помещений» не определен порядок осмотра помещений при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, п. 21

- и т.д. Раздел XVIII, п. 392-394, Правила противопожарного режима в РФ. Лицо допустившее нарушение – директор Михайлевская С.Н.

4. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, не включены разделы по техническому обслуживанию таких систем противопожарной защиты как:

- система молниезащиты, наружное противопожарное водоснабжение, первичные средства пожаротушения (покрывало), система управления оповещением и эвакуации людей при пожаре, система пожарного мониторинга передачи сигнала о срабатывании АПС, эвакуационные пути и выходы и т.п.;

- отсутствуют сведения о сезонном техническом обслуживании;

- отсутствуют сведения о текущих ремонтах систем;

- и т.д.

Правила противопожарного режима в РФ, п. 54. Лицо допустившее нарушение – директор Михайлевская С.Н.

5. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, техническая документация на АПС, СОУЭ на объекте защиты имеется не в полном объеме, а именно:

а) проектная документация (здание котельной);

б) акты ввода систем в эксплуатацию;

в) **паспорта**, техническая документация и/или сертификат на элементы, технические средства систем - устройства светосигнальные УСС-12, устройства контроля шлейфа УКШ-1, звуковые оповещатели ПКИ «Свирель»;

Правила противопожарного режима в РФ, п. 54, ГОСТ Р 57974-2017 Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной

защиты зданий и сооружений. Общие требования (с Изменением N 1), п. 7.1. Лицо допустившее нарушение – директор Михайлевская С.Н.

6. В 2007 году в учреждении произведен монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, в июне 2018 года произведена частичная замена отдельных элементов систем противопожарной защиты, а именно: извещателей пожарных ручных – 11 шт, извещателей пожарных дымовых – 184 шт, приборов приемно-контрольных – 2 шт, оповещателей световых – 10 шт, источников резервного питания (аккумуляторных батарей) – 2 шт. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности **не произведена** замена следующих элементов систем противопожарной защиты эксплуатируемых сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком): - тепловых пожарных извещателей, смонтированных на пищеблоке, - устройств светосигнальных УСС-12, устройств контроля шлейфа УКШ-1, блоков бесперебойного питания Скат – 1200, световых оповещателей «Выход» в количестве – 15 шт, звуковых оповещателей ПКИ «Свирель». Правила противопожарного режима в РФ, п. 54, копия рабочей документации 5524-АПС, 5524-ОП от 2005г.

7. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Правила противопожарного режима в РФ, п. 54. Лицо допустившее нарушение – директор Михайлевская С.Н.

Нарушения, устраненные в ходе мероприятия по контролю:

8. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности при движении из спортивного зала, здания литер Б, в проеме эвакуационного выхода проложены инженерные коммуникации (трубы системы отопления), которые не закрыты пандусами, что создает препятствие при эвакуации людей. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - Правила противопожарного режима в РФ), п. 27; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее ФЗ-123) ст. 89

9. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности огнетушитель в электрощитовой установлен на полу без подставки из негорючих материалов, исключающей его падение или опрокидывание. Правила противопожарного режима в РФ п. 409

10. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности в здании котельной огнетушители размещены на высоте более 1.5 метров от уровня пола. Правила противопожарного режима в РФ п. 409

11. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, доступ к элементам управления системой пожарной автоматики, в учебном здании литер А – загроможден декоративными элементами и цветами. Правила противопожарного режима в РФ п. 16

12. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, с учителем русского языка и литературы Делидон Ольгой Ивановной, принятой на

работу 26.08.2020 года не проведен вводный противопожарный инструктаж. Правила противопожарного режима в РФ, п.3;

■ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ Нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 1/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «01» марта 2021 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности на 01.02.2022;

2. Предписание № 1/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «01» марта 2021 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности на 20.06.2021;

3. Протокол об административном правонарушении № 0590-03/2021/1 от 01.03.2021 по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении директора СОШ Михайлевской С.Н.;

4. Письмо извещение о составлении протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении заместителя директора по АХЧ Великородной В.П.;

5. Фототаблица к акту проверки от 01.03.2021

6. Проверочный лист, прил. 13

Подписи лиц, проводивших проверку:



Главный государственный инспектор
Волгодонского района по пожарному надзору –
начальник отделения НДиПР по Волгодонскому
району УНДиПР Главного управления МЧС
России по Ростовской области майор внутренней
службы

Цыганков Михаил Леонидович

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись)
«01» марта 2021 г.
М.Л.П.*

Государственный инспектор Волгодонского
района по пожарному надзору – дознаватель
отделения НДиПР по Волгодонскому району
УНДиПР Главного управления МЧС России по
Ростовской области

лейтенант внутренней службы
Скакунов Анатолий Сергеевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на ___ стр. со всеми приложениями получил(а):

Михайлевская Светлана Николаевна директор МБОУ: Потаповская СОШ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» марта 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)