



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Приемная (863) 240-63-08. Канцелярия/Факс (863) 244-27-85. <http://www.gprrostov.donpac.ru> E-mail: gprrostov_md@mail.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ВОЛГОДОНСКОМУ РАЙОНУ
ул. Строительная, 4, ст. Романовская, Волгодонской район, Ростовская область, 347350, тел., факс (86394) 7-02-52 E-mail: 49gpn_md@mail.ru
Единый номер «Телефона доверия» (863) 239-99-99
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1 / 1 / 1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Ст. Романовская
(место составления акта)

«12» февраля 2019 года.
(дата составления акта)

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению: Потаповская
общеобразовательная школа, директору Михайлевской Светлане Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Волгодонского района по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Цыганкова М.Л. № 1 от «26» января 2021,

(наименование органа ГПН)

в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период :

01.02.2021 с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

12.02.2021 с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

01.03.2021 с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

проведена внеплановая выездная проверка территории, помещений, зданий, сооружений Муниципального бюджетного образовательного учреждения: Потаповская средняя общеобразовательная школа (адрес местонахождения объекта надзора: Волгодонской район, х.Потапов, ул. Комсомольская, 45).

Должностные лица, проводившие проверку:

главный государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – начальник отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Цыганков Михаил Леонидович, государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – дознаватель отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Скакунов Анатолий Сергеевич, эксперты не привлекались

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Директором МБОУ: Потаповская СОШ Михайлевской Светланой Николаевной, заместителем директора по АХЧ Великогородной Валентиной Павловной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Перечень выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, здание котельной не оборудовано пожарным щитом.	Правила противопожарного режима в РФ п. 410	01.02.2022	
2. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, не все двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, а также двери эвакуационных выходов, оборудованы устройствами для самозакрывания.	Правила противопожарного режима в РФ п. 24; ФЗ-123, ст. 88 ; п. 4.4.11 Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020 Свод правил...")	01.02.2022	
3. В 2007 году в учреждении произведен монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, в июне 2018 года произведена частичная замена отдельных элементов систем противопожарной защиты, а именно: извещателей пожарных ручных – 11 шт, извещателей пожарных дымовых – 184 шт, приборов приемно-контрольных – 2 шт, оповещателей световых – 10 шт, источников резервного питания (аккумуляторных батарей) – 2 шт. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности не произведена замена следующих элементов систем противопожарной защиты эксплуатируемых сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком): - тепловых пожарных извещателей, смонтированных на пищеблоке, - устройств	Правила противопожарного режима в РФ, п. 54, копия рабочей документации 5524-АПС, 5524-ОП от 2005 г.	01.02.2022	

светосигнальных УСС-12, устройств контроля шлейфа УКШ-1, блоков бесперебойного питания Скат – 1200, световых оповещателей «Выход» в количестве – 15 шт, звуковых оповещателей ПКИ «Свирель».			
--	--	--	--

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Волгодонскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
Цыганков Михаил Леонидович

«01» 05 2021 г.



(подпись)

С предписанием ознакомлен:

Михайлевская Светлана Николаевна
директор МБОУ: Потаповская СОШ
(должность, фамилия, инициалы, уполномоченного
должностного лица, либо отметка в отказе ознакомления)

«01» 03 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Михайлевская Светлана Николаевна
директор МБОУ: Потаповская СОШ
(должность, фамилия, инициалы)

«01» 03 2021 г.



(подпись)