



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия/Факс (863) 244-27-85 <http://www.gpurostov.donpac.ru> E-mail: gpurostov_rnd@mail.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ВОЛГОДОНСКОМУ РАЙОНУ
ул. Строительная, 4, ст. Романовская, Волгодонской район, Ростовская область, 347350, тел., факс (86394) 7-02-52 E-mail: 49gpi_rnd@mail.ru
Единый номер «Телефона доверия» (863) 239-99-99
(указываются адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1 / 1 / 2

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Ст. Романовская
(место составления акта)

«12» февраля 2019 года.
(дата составления акта)

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению: Потаповская
общеобразовательная школа, директору Михайлевской Светлане Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Волгодонского района по
пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы
по Волгодонскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Цыганкова
М.Л. № 1 от «26» января 2021,

(наименование органа ГПН)

в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период :

01.02.2021 с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

12.02.2021 с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

01.03.2021 с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

проведена внеплановая выездная проверка территории, помещений, зданий, сооружений
Муниципального бюджетного образовательного учреждения: Потаповская средняя
общеобразовательная школа (адрес местонахождения объекта надзора: Волгодонской район,
х.Потапов, ул. Комсомольская, 45).

Должностные лица, проводившие проверку:

главный государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору –
начальник отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ростовской области майор внутренней службы Цыганков Михаил Леонидович, государственный
инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – дознаватель отделения НД и ПР по
Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней
службы Скакунов Анатолий Сергеевич, эксперты не привлекались

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Директором МБОУ: Потаповская СОШ Михайлевской Светланой Николаевной,
заместителем директора по АХЧ Великородной Валентиной Павловной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Перечень выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, «Инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях и помещениях МБОУ: Потаповская СОШ и на прилегающих к ним территориях», утвержденная приказом №481 от 30.12.2020 года – не соответствует предъявляемым требованиям пожарной безопасности, а именно: - в разделе 2.1. «Содержание территории» отсутствует запрет на курение, п. 11; - в разделе 2.1. «Содержание территории» не указан порядок выжигания сухой травянистой растительности, п. 63; - в разделе 2.1. «Содержание территории» не определен порядок уборки территории от травы, а также покос травы, п. 67; - в разделе 2.1. «Содержание территории» не отражен запрет на использование для стоянки автомобилей на территории организации площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты, а также запрет на перекрытие проездов п. 71; - в разделе 2.2. «Содержание зданий, сооружений и помещений» отсутствует раздел о порядке	Раздел XVIII, п. 392-394, Правила противопожарного режима в РФ	20.06.2021	

организации отдыха детей и их оздоровления, п. 7;

- в разделе 2.2. «Содержание зданий, сооружений и помещений» не отражена периодичность практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также других лиц, находящихся в здании п. 9;

- в разделе 2.2. «Содержание зданий, сооружений и помещений» не указан запрет на проведение изменений объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

- в разделе 2.2. «Содержание зданий, сооружений и помещений» не указаны требования к транспарантам и баннерам размещаемым на фасадах здания, п. 33;

- в разделе 2.2. «Содержание зданий, сооружений и помещений» не отражен порядок содержания помещений в образовательных организациях, предусмотренный п.88-92 Правил противопожарного режима;

- в разделе 2.2. «Содержание зданий, сооружений и помещений» не определен порядок осмотра помещений при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, п. 21

- и т.д.

2.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, не включены разделы по техническому обслуживанию таких систем противопожарной защиты как: - система молниезащиты, наружное противопожарное водоснабжение, первичные средства пожаротушения (покрывало), система управления оповещением и эвакуации людей при пожаре, система пожарного мониторинга передачи сигнала о срабатывании АПС, эвакуационные пути и выходы и т.п.; - отсутствуют сведения о сезонном техническом обслуживании; - отсутствуют сведения о текущих ремонтах систем; - и т.д.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 54	20.06.2021	
3.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, техническая документация на АПС, СОУЭ на объекте защиты имеется не в полном объеме, а именно: а) проектная документация (здание котельной); б) акты ввода систем в эксплуатацию; в) паспорта, техническая документация и/или сертификат на элементы, технические средства систем - устройства светосигнальные УСС-12, устройства контроля шлейфа УКШ-1, звуковые оповещатели ПКИ «Свирель»;	Правила противопожарного режима в РФ, п. 54, ГОСТ Р 57974-2017 Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования (с Изменением N 1), п. 7.1	20.06.2021	
4.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей	Правила противопожарного режима в РФ, п. 54	20.06.2021	

эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.			
---	--	--	--

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Волгодонскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
Цыганков Михаил Леонидович

«01» 03 2021 г.



(подпись)

С предписанием ознакомлен:

Михайлевская Светлана Николаевна
директор МБОУ: Потаповская СОШ
(должность, фамилия, инициалы, уполномоченного
должностного лица, либо отметка в отказе ознакомления)

«01» 03 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Михайлевская Светлана Николаевна
директор МБОУ: Потаповская СОШ
(должность, фамилия, инициалы)

«01» 03 2021 г.



(подпись)